

TÁJÉKOZTATÓ

mellékvízmérő / locsolási célú mellékvízmérő felszereléséhez

A Soproni Vízmű Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) a mellékvízmérő felszereléséhez történő hozzájárulását bizonyos esetekben tervdokumentáció benyújtásához kötheti.

A felszálló vezetékek esetleges megszüntetése, a mellékvízmérők felszerelése a víznyomás csökkenésével járhat, amiért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, szolgáltatói kötelezettsége a bekötési vízmérőig terjed. A mellékvízmérő felszerelése az ingatlan belső vízhálózatának tulajdonjogában változást nem jelent. A bekötési vízmérő utáni vezetékszakaszon keletkező meghibásodások haladéktalan javíttatása és költségei továbbra is a tulajdonost terheli.

A bekötési vízmérő, illetve az elkülönített vízhasználatok összesített fogyasztásának különbözetét a Szolgáltató a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak számlázza, akit díjfizetési kötelezettség terhel.

A nem lakossági célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő felszerelés előfeltétele a törvényi szabályozás szerinti víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése, vagy a vízhasználat jogosultságának igazolása.

Mellékvízmérőt felszerelni csak közvetlenül a bekötési vízmérő utáni belső hálózatra, egy kizárólagosan mérni kívánt zártkörű vízfogyasztói helyre lehet. A mellékvízmérőnek az ingatlan/ingatlanrész vízvételi helyeinek összes fogyasztását mérnie kell, a vezetékhálózaton méretlen vízvételi hely nem maradhat, valamint idegen vízvételi hely fogyasztása a mellékvízmérőn nem jelentkezhet.

A megrendelt mellékvízmérőt csak az üzemeltetéssel megbízott Szolgáltató vagy az általa megbízott kivitelező szerelheti be!

A mérőhely kialakítása / kialakíttatása a megrendelő feladata!

A mellékvízmérő elhelyezése:

- a bekötési vízmérő mellé a vízmérő-aknába (akna mérete: 1,0mx1,0m,1,2m; lebúvó nyílás mérete 0,6mx0,6m; akna anyaga beton; a lejutás megkönnyítésére hágcsót kell beépíteni),
- külön erre a célra épített vízmérő-aknába (akna mérete: 1,0mx1,0m,1,2m; lebúvó nyílás mérete 0,6mx0,6m; akna anyaga beton; a lejutás megkönnyítésére hágcsót kell beépíteni),
- épületen belül, szándékos vagy véletlen rongálás ellen védett, fagymentes helyen,
- amennyiben a vízmérő az épületen belül, falba süllyesztve vagy dobozba kerül, a nyílásban a vízmérőt vízszintes és függőleges irányban is középen kell elhelyezni,
- a nyíláson található ajtó méretének biztosítania kell a vízmérő és a szerelvények hozzáférhetőségét, a cserélő hozzáférését a vízmérő felszerelése, cseréje és a mérővédelem felhelyezése során, továbbá a vízmérő kijelzőjének és egyéb adatainak könnyű leolvasását a leolvasó, illetve a felhasználó számára.

A mellékvízmérő felszerelési helyének kialakítása során betartandó szabályok:

- vízmérő-aknába kizárólag nedvesen futó vízmérő építhető be, NA13-40 mérettartományban (eltérő a beépítés hossza), beépítési hosszáról előzetes tájékoztatás kérhető a Szolgáltatótól,
- a mellékvízmérőt vízszintesen kell beépíteni, ettől eltérő esetben a Szolgáltatóval előzetesen, írásban egyeztetni szükséges,
- a vízmérő számlapjának vízszintesnek kell lennie, úgy, hogy az értékmutató leolvasható legyen, és a számlap felett függőleges irányban 15 cm szabad helyet kell biztosítani,
- a vízmérő környéki csővezeték szakszerű rögzítéséről gondoskodni kell,
- a vízmérő elé és után elzárót kell beépíteni,
- a vízmérő cserélhetősége miatt a vízmérőt oldható (hollandi) kötéssel kell beépíteni, amelyet a szolgáltató mérővédelemmel lát el,
- a vízmérő előtti elzárót megelőző csőszakaszon, oldható kötés létesítése nem megengedett.

Példa a mellékvízmérő helyének kialakítására:

A mellékvízmérő felszereléséhez a mérőhelyet az alábbi fényképen látható módon kérjük kialakítani:



A vízmérő elé és után elzárót kell beépíteni. A mérőhely kialakítása során az oldható kötések (hollandik) közé a vízmérő helyére passzdarabot kell szerelni.

A mérőhely kialakításánál beépítendő passzdarab (aminek a helyére a vízmérőt beépítjük) jellemzői:

1. Passzdarab hossza:

A hossz a beépítendő mérő átmérőjétől és típusától függ, az alábbiak szerint:

- DN 15 (1/2") lakásvízmérő beépítéséhez 110 mm hosszú passzdarabot kell készíteni
- DN 20 (3/4") lakásvízmérő beépítéséhez 130 mm hosszú passzdarabot kell készíteni
- DN 15 (1/2") aknás (vízmérő-aknába szerelt vízmérő esetén) vízmérő beépítéséhez 170 mm hosszú passzdarabot kell készíteni
- DN 20 (3/4") aknás (vízmérő-aknába szerelt vízmérő esetén) vízmérő beépítéséhez 190 mm hosszú passzdarabot kell készíteni

2. Passzdarab menetei:

A passzdarab végeit minden esetben külső csőmenettel kell ellátni. A kialakítandó menet mérete a beépítendő vízmérő átmérőjétől függően az alábbiak lehet:

- DN 15 (1/2") vízmérő beépítéséhez 3/4" menetet kell kialakítani a passzdarab végein
- DN 20 (3/4") vízmérő beépítéséhez 1" menetet kell kialakítani a passzdarab végein

3. Passzdarab minta:



Amennyiben a mérőhelyen már van beépített mellékvízmérő, akkor a mellékvízmérő szolgál passzdarabként.

Nagyobb átmérőjű mellékvízmérők beépítési igénye esetén előzetes egyeztetés szükséges a Soproni Vízmű Zrt. Vízmérési csoportjával.

A felszerelésre került mellékvízmérőt a Szolgáltató mérővédelemmel látja el. A mérővédelem NA13-30 dimenzió tartományban VIPAK zárógyűrű, NA 40 feletti mérettartományban plomba. Mérővédelem nélkül a mellékvízmérő nem kerülhet be a Szolgáltató nyilvántartásába. A mellékvízmérő védelmét kizárólag a Szolgáltató távolíthatja el. Amennyiben a mellékvízmérő védelmét a felhasználó bontja meg, a szerelés megkezdése előtt 10 munkanappal írásban be kell jelentenie a Szolgáltató felé.

A mérővédelem esetleges cseréjének vagy pótlásának költségeit a felhasználónak meg kell fizetnie.

Lakossági locsolómérő megrendeléséhez az ingatlan zöld területe a 100 m²-t meg kell haladja. A locsolómérőn keresztül vételezett ivóvizet kizárólag öntözés céljára lehet felhasználni. A locsolómérőre csak vízszolgáltatással kapcsolatos díj kerül kiszámlázásra (vízalapdíj, fogyasztásarányos vízdíj)

A bekötési vízmérő elszámolásakor a bekötési vízmérőn mért fogyasztásból a mellékvízmérő(k) fogyasztása összesítve kerül levonásra, de az elszámoló számlán a mellékvízmérők fogyasztása mérőnként fel van tüntetve.

A mellékvízmérőre külön számla készül, kivéve, ha a felhasználási hely locsolómérős kapcsolatként van nyilvántartva (egy felhasználóé a bekötési vízmérő és a locsolómérő).

A mellékmérő felszerelésével kapcsolatos ügyintézéshez az alábbi nyomtatványokat kell benyújtani, teljes körűen kitöltve, aláírva, a bekötési vízmérő fizetőjével aláíratva:

- 1 példány Mellékmérő felszerelés megrendelés
- 1 példány Mellékszolgáltatási szerződés (lakossági vagy nem lakossági)
(2 példány, amennyiben a felhasználó eredeti példányt igényel)

Ha a megrendelő nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosnak alá kell írnia a megrendelőt és a szerződést!

A nyomtatványok személyes ügyfélszolgálatunkon átvehetőek, kérésre kipostázzuk vagy a www.sopronivizmu.hu honlapunkról letölthetőek, benyújtásukat eredetiben kérjük.

Ügyfélfogadási idő:

Sopron, Bartók Béla utca u. 42.

Bük, Baross Gábor utca 11.

hétfő: 7:30 - 15:00
kedd, szerda, péntek: 7:30 - 13:30
csütörtök: 7:30 - 20:00

hétfő: 7:30 - 15:00
kedd, szerda, péntek: 7:30 - 13:30
csütörtök: 7:30 - 18:00

A megrendelés benyújtását követő 15 napon belül visszaigazolást küldünk, melyhez csatoljuk a szerelés előlegéről kiállított készpénzátutalási megbízást, és a részszámla-mennyiség változtatásról szóló nyomtatványt.

A felhasználó feladatai a megrendelés elfogadásának a visszaigazolása után:

- ki kell alakíttatnia a mérőhelyet,
- időpontot kell egyeztetnie személyesen vagy telefonon a 99/519-300/147-es telefonszámon (a Szolgáltató felé meg kell adni a helyszínen tartózkodó személy nevét és elérhetőségét, akivel a szerelést végző munkavállalónk egyezteti a szerelés pontos időpontját),
- a szerelés megkezdése előtt be kell mutatnia munkavállalónknak az előleg befizetését igazoló bizonylatot,
- kitöltve, aláírva vissza kell küldenie ügyfélszolgálatunkra a részszámla mennyiség változásról szóló nyomtatványt (elmaradása esetén 6 m³/hó mennyiségről készül részszámla, mely fogyasztás hiányában utólag csak a felhasználó által közölt mérőállással kiállított soron kívüli elszámolással rendezhető).

A megrendelt munka kivitelezése után a szolgáltató elkészíti és kipostázza a végszámlát a megrendelőnek, amelyben a befizetett szerelési előleget jóváírja.

A végszámla összege csak rendkívüli esetben tér el az előleg összegétől.

A szolgáltató által is aláírt mellékszolgáltatási szerződés másolatát (vagy egy példányát) a mellékvízmérő nyilvántartásba vétele után küldjük meg a szerződő félnek.

A mellékvízmérők joghatással járó mérésre meghatározott ideje 8 év, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.

A mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti, ezért a mellékvízmérő cseréjének a költségeit a Soproni Vízmű Zrt. a felhasználó felé áthárítja.

Elszámolás alapjául csak hiteles, illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott vízmérő szolgálhat!

Soproni Vízmű Zrt.