



**SOPRONI VÍZMŰ ZRT.**

## **Tájékoztató a szennyvízelvezető rendszer vizsgálatáról**

Tisztelt Felhasználónk!

Együttműködésüket kérjük a csapadékvizek szennyvízcsatornáról történő leválasztása érdekében végzendő vizsgálatokhoz.

A szennyvízkezelő rendszerek üzemeltetése során sok gondot, pluszköltséget okoz a szennyvízhálózatba vezetett csapadékvíz, mely a csatornában visszaduzzadást, a mélyebben fekvő ingatlanokban elöntéseket okoz. A csapadék okozta terhelés miatt jelentős a szennyvíztovábbítás többlet villamosenergia-igénye, illetve a szennyvíztisztító telepek pluszterhelése, hiszen olyan csapadékvizeket is meg kell tisztítanunk, melyeket közvetlenül a befogadó vízfolyásokba vezethetnénk. Az ugrásszerű többletterhelés következtében a szennyvíztisztító telepeken üzemeltetési problémák lépnek fel.

A szenny-, valamint a csapadékvíz elvezető hálózat két egymástól teljesen függetlenül üzemelő rendszer. A csapadékvíz elvezető rendszereken elvezetett csapadék közvetlenül a patakokba, tározó tavakba kerül bevezetésre, míg a szennyvizet társaságunk a tisztító telepeken tisztítja meg, és ezek csak a kezelést követően kerülnek a felszíni vizekbe. A törvényi szabályozásnak, illetve a felhasználókkal kötött közszolgáltatási szerződésünkben foglaltaknak megfelelően a szennyvízelvezető hálózatba kizárólag szennyvíz, míg a csapadékvíz elvezető rendszerekbe csak csapadékvíz, talajvíz vezethető.

Társaságunk felülvizsgálja az ingatlanok szennyvízelvezetésének szabályosságát. Az ellenőrzéskor a hálózatok műszaki kialakításán felül vizsgáljuk a szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat szétválasztottságát füstöléses eljárással.

Vízműves igazolvánnyal rendelkező munkatársaink felkeresik Önt.

Kérjük, és előre is köszönjük együttműködő segítségét.

Soproni Vízű Zrt.

