V01 229,40 227,90

V57 229,28 226,65

L=1,80m

Telecom - Elektromos hálózatok keresztezése

L=9,37m

UPC - Elektromos hálózatok keresztezése

L=59,30m

L=49,96m

L=5,0m

Meglévő gázvezeték kiváltása

V59 230,00 228,50

V58 229,90 227,10

DN400 GÖV

DN500 GÖV

L=5,0m

L=9,25m

L=8,15m

L=26,55m

L=26,09m

L=5,0m

d=60cm b. Csapadékvíz csatorna keresztezése

d=30cm b. Szennyvíz csatorna keresztezése

V55 229,65 227,15

V56 229,25 226,95

V70 229,45 226,65

V71 229,10 226,65

V72 229,00 227,50

d=25mm KPE bekötés átkötése Ø315mm KPE csőre

A gravitációs csatornánál a folyásfenék-, míg a vízvezetéknél a csőtető szintet jelöli a felírt magassági érték!

Jelmagyarázat		
VEZETÉK MEGNEVEZÉSE	TERVEZETT	MEGLÉVŐ
Ivóvíz vezeték		
Gravitációs csapadékcsatorna		
Gravitációs szennyvízcsatorna		
Elektromos földkábel		
Közüzemi gázvezeték, védőövezettel		
Távközlési alépítmény (TELEKOM, UPC)		
Nyomás alatti szennyvízcsatorna		
Vízvezeték csomópont sorszáma	V01	
Seba vízvezeték nyomvonal jelölő labda		

Helyszín:	**Sopron**	
Terv:	**Sopron, Répcefői sor - Villa sori vízmű medence között, főnyomó vízvezeték terve**	
Terv típus:	**Egyesített engedélyezési, kiviteli terv.**	Rajzszám: Aqd 2013/20/05Am2
Rajz:	**Vársi út - Lővér körút részletes helyszínrajza**	Méretarány: **M= 1 : 200**
Vezető tervező:	**Szabó Ádám**	Kamarai sz: 08-0838
Tervező:	**AQUA- DUO-SOL Kft. Sopron, Turista u. 8.**	**2016. május hó**
Elérhetőségek:	**WWW.AQUADUO.hu**	

Jelen terv az 1999. évi LXXVI. Tv. szerint szerzői jogvédelem alatt áll.